



九州職業技術學院
JIUZHOU POLYTECHNIC

校园维修简报

(2026第1期)

后勤保卫处

2026年1月-3月

➤ 一、常态工作

2026年1-3月常态维修数据汇总

➤ 二、问题和工作汇总

2026年1-3月发现维修及当前存在问题

➤ 三、水电费工作

2026年1-3月学院水电费数据分析

【一、常态工作】

2026 年 1、2、3 月份全院共计报修 780 次，其中线下报修 102 次，报修类型有水管、厕所、门、空调、灯管电路问题，主要问题是水管 240 次、厕所 205 次、门 101 次、空调 100 次，次要问题灯管电路 64 次，其他问题 70 次。

【二、问题和工作汇总】

- ✧ 全员花坛护栏损毁较为严重已安排全面检修
- ✧ 全员外墙砖及外立面异物存在脱落隐患的已经安排清理
- ✧ 1 月初由于大风导致部分落水管损坏的已经安排修复
- ✧ 利用寒假期间由配电维保单位配合维修组对所有配电主线路进行了全面摸排并重新标注具体位置挂好标识牌，同时利用开学几天对宿舍、食堂等区域的电流做了一次摸排。
- ✧ 对全院供水主管道进行测压测漏，发现文体馆北侧一处漏水点，并已安排第一时间修复处理好
- ✧ 对 3、4 号宿舍楼及校园内区域损坏的化粪池盖板进行排查，并将损坏水泥盖板更换为铸铁盖板。
- ✧ 对全院电梯进行了一遍全面的摸排并由维保单位配合出具相应的检测报告，逐步安排维修和配件更换。
- ✧ 3 月初对护考学生宿舍进行全面检修更换锁芯，做好后勤保障工作。
- ✧ 做好变压器增容的前期勘察摸排工作。

【三、水电费工作】

✧ 1月学院共计用电量：364165度，合计电费：195747.59元。

✧ 1月学院共计用水量：3978吨，合计水费：19778元。

✧ 2月学院共计用电量：108495度，合计电费：58131.42元。

✧ 2月学院共计用水量：34600吨，合计水费：91872元。

✧ 3月学院共计用电量：674785度，合计电费：361999.73元。

✧ 3月学院共计用水量：42000吨，合计水费：143550元。

✧

后勤保卫处提醒：

为确保校园安全和谐，各部门需加强合作，共同应对安全隐患，为师生创建一个安全、和谐的校园环境。

