九州職業技術學院
JIUZHOU POLYTECHNIC

消防安全简报

(2026第6期 总第15期)

后勤保卫处 2026 年 9 月

- 一、常规工作落实情况
- 二、重要工作开展情况和工作亮点
- 三、消防安全监督检查情况通报
- 四、相关法规学习

【一】常规工作落实情况

◇ 8 月 30 日，完成食堂 4-5 层公共区域无线烟感恢复，保障火情预警系统稳定运行。

◇ 9 月 1 日，完成宿舍消防设施器材线上统计，动态更新设施管理台账。

◇ 9 月 3 日，开展校内经营服务场所专项安全检查，下达 5 份火灾隐患整改通知。

◇ 9 月 10 日，完成实训室灭火器专项检查及统计，摸清器材配置底数。

◇ 9 月 11 日，补充更换实训室灭火器 66 具、箱体 33 个，确保灭火器材完好达标。

◇ 9 月 12 日，应急处置食堂一层后厨消防管道漏水，恢复消防供水正常运行。

◇ 9 月 13 日，处置水泵房地面积水问题，保障消防水泵设备运行安全。

◇ 9 月 22 日，补充安装宿舍消防疏散图 39 处，规范疏散指引标识。

◇ 9 月份，消防维保单位规范提供消防维保服务 2 次，并配合完成消防安全相关工作 4 次。

【二】重要工作开展情况和工作亮点

△ 8 月 27 日，组织校内服务单位人员开展消防安全培训及演练，提升一线人员应急处置能力。

△ 9 月 7 日，确定 2026 年秋季新生消防安全培训及演练方案，明确各项工作部署。

△ 9 月 8 日，确认各单位消防安全岗位人员，压实各级消防安全主体责任。

△ 9 月 9 日，组织开展 2026 年新生消防安全培训及演练，提升新生消防意识与逃生技能。

△ 9 月 24 日，配合徐州市高校安全专项检查组完成秋季校园安全专项检查，顺利通过督查。

△ 9 月份，我校消防安全管理工作在江苏省单位消防安全管理系统中履职评分高于 95 分，居全区前列。

【三】消防安全监督检查情况通报

本月监督检查中发现学生公寓疏散通道占用和智慧消防平台报警、故障问题多起，已协同处置，相关情况如下：

☆ 疏散通道占用情况：排查发现宿舍 6#楼 1 层疏散通道存在被晾衣架占用的重大安全隐患。拍照取证后，协同学生工作处宿舍管理中心落实当场整改。

☆ 无线烟感系统报警情况：9 月，智慧消防平台共接收学生

公寓无线烟感火警报警 21 起，涉及 21 间寝室。经现场核查，均为学生吸烟或其他活动引发。已对相关学生进行批评教育，并将处理记录同步反馈至学生工作处。

☆ 人为破坏设施情况：9 月，智慧消防平台共接收学生公寓无线烟感故障报警 23 次，涉及 23 间寝室。经查，均系学生自行拆除所致，已对涉事学生进行批评教育，相关记录同步反馈至学生工作处。

【四】相关消防法规学习

《中华人民共和国消防法》第 64 条：过失引发火灾可处 10-15 日拘留，并罚款；造成重大损失则构成《刑法》第 115 条“失火罪”，最高判 7 年有期徒刑。

《中华人民共和国消防法》第 28 条、第 60 条：占用、堵塞、封闭消防通道，个人处警告、10-15 日拘留，并罚款；造成重大损失则构成《刑法》第 139 条“消防责任事故罪”，最高判 7 年有期徒刑。

珍爱生命从防火做起，杜绝隐患从自我做起。

为确保校园安全和谐，各部门需加强合作，共同应对安全隐患，为师生创造一个安全、和谐的校园环境。

后勤保卫处

2026 年 10 月 08 日