



九州職業技術學院
JIUZHOU POLYTECHNIC

消防安全簡報

(2026第4期 总第13期)

后勤保卫处

2026年06月

- 一、常规工作落实情况
- 二、重要工作开展情况和工作亮点
- 三、暑期消防工作计划

【一】常规工作落实情况

◇ 6月1日，完成消防控制室及水泵房制度牌更新工作，规范消防岗位制度公示，夯实消防规范化管理基础。

◇ 6月4日，完成主楼13层故障应急照明灯更换作业，并对女生宿舍活动室内消火栓箱体进行加固处理，保障消防设施完好可用。

◇ 6月5日，快速处置宿舍5#楼北侧、6#楼南侧室外消火栓漏水故障，及时消除消防供水设施隐患，确保室外消防供水系统正常运行。

◇ 6月上旬，全面开展学生宿舍防火门专项检查工作，细致排查防火门关闭、破损、变形等问题，筑牢宿舍消防安全防线。

◇ 6月13日，配合学生宿舍无线烟感自动报警系统施工方技术组完成全校维保工作，有效提升校园智能火灾预警系统的稳定性与可靠性。

◇ 6月18日，组织开展端午节前消防安全专项检查，对校园重点区域、关键消防设施开展全方位隐患排查，落实节前消防安全防控措施。

【二】重要工作开展情况和工作亮点

△ 6月2日，组织开展安全生产月消防联合演练活动，通过实战化演练提升师生应急避险、初期火情处置及协同救援能力，

压实校园安全生产消防责任。

△ 6 月 3 日，全力配合铜山区消防救援大队开展消防“双随机”检查工作，全面落实自查自纠，规范校园消防管理各项工作，顺利通过上级消防督查。

△ 6 月 9 日，完成浴室北室外消防栓改造项目方案确认，敲定改造细节与施工标准，为校园室外消防设施升级改造推进奠定基础。

△ 6 月 22 日，持续跟进汇总文体馆消防系统改造项目工程量，精准梳理施工数据，保障改造项目有序推进、落地见效。

△ 6 月 23 日，完成主楼屋面稳压系统和食堂消防管道并网改造项目工程量跟进与汇总，细化工程台账，推动消防供水系统优化升级。

△ 6 月 24 日，确认主楼北附楼招生办公室喷淋系统改造项目方案，科学完善消防喷淋设施布局，进一步提升重点办公区域消防防护能力。

【三】暑期消防工作计划

☆ 完成校内各楼宇架空 PE 管道整改更换工作，消除管道老化带来的消防安全隐患，保障管网运行安全。

☆ 推进女生大院安全出口改造工程，优化疏散通行条件，提升人员应急疏散保障能力。

☆ 实施食堂消防管道并网改造工程，完善食堂区域消防供水链路，强化重点场所消防供水保障。

☆ 实施教学主楼屋面稳压系统改造工程，优化主楼消防供水稳压能力，保障消防水压稳定达标。

☆ 完成文体馆 1 层运动场和教学主楼 1、2 层中间步梯破损防火门更换工作，修复防火分隔设施，恢复防火隔烟功能。

☆ 开展校内 6 处屋面水箱清洁、清洗及内壁做防腐处理工作，保障消防储水水质，延长设备使用寿命。

☆ 实施文体活动中心火灾自动报警系统改造工程，升级火灾探测报警硬件，提升场所火灾预警防控水平。

暑期将抢抓校园施工窗口期，有序推进上述消防改造项目，严格把控施工安全与工程质量，全力补齐校园消防硬件短板。

